VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

EMERGENCY EYE WASH

MODEL:YX-BJ-A

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

EMERGENCY EYE WASH

MODEL:YX-BJ-A



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

INSTRUCTIONS

Applying to accident rescue and rapid flushing for hazardous substances on human body, emergency eyewash device realize emergency treatment by spraying lots of water quickly and then alleviating injury, which is also an economical and feasible decontamination method. User should read this Manual before operating the product.

1.Technical Parameters

a.Water flow of eyewash device: 9-16 L/min

2.Applicable Environment

a.Place with splashing hazardous substances, such as chemical equipment, hazardous equipment and hazardous liquid and solid.
b.Polluted environment
c.Place where burning may occur
d.Pay attention to pipeline anti-freezing in cold regions.

3.Installation Condition

a.Working position should be in at least three directions with radius scope of effective rescue for 10 or 5 m. The position should be attached with visible sign and no barrier should be in the surrounding area, so as to operate the product rapidly.

b.Installed in a place near a hazardous place.
c.There should not be electrical switch within 1.5 m radius scope of composite eyewash device, so as to avoid electrical short circuit.
d.Water source of eyewash device should be clean tap water or water filtered with suitable filter medium.
e.It is required to follow product specifications upon pipeline diameter connection, 1/2" and 3/4" of water inlet/outlet size, so as to ensure normal operation of the equipment.
f.Spray nozzles can adjust flow rate according to your requirement

4.Installation Requirements:
a.Installation should be in accordance with installation diagram (accompanying diagram) and pipe connecting part should be twined around sealing tap .
b.For eyewash device with pedal, it is required to ensure height of front edge of pedal above the ground is not more than 90 mm.


5.Operating Introduction
a.Cleaning water will squirt automatically from eyewash shower nozzle after pushing hand-push valve gently before washing eyes. After washing eyes, it is required to reset hand-push valve and dust-proof cover.
b.Washing other parts of body: Water will squirt automatically from shower nozzle after dragging valve pull rod downwards with hands. Reset pull rod upwards after the using.
c.This product can only alleviate injury to body temporarily under emergency circumstance, and
it is required to follow doctor's guidance for further treatment.

6.Maintenance
a.Offer sufficient knowledge training and trial operating training to users before using the product.
b.Check the equipment regularly (twice a week recommended). In case of any blocking, investigate the reason and treat the problem timely.

PERFORMANCE PARAMETER




Model	YX-BJ-A
Types of eyewash	Wall-Mounted
Main materials	SUS304 Stainless Steel
Eyewash Flow	12L-18L/min
Shower Flow	/
Inlet size	NPT 1/2"
outlet size	NPT 3/4"


DIMENSIONS





INSTALLATION STEPS

Serial Number	Step by Step Illustration	Textual Statement
1		Drill 2*12mm holes on the predetermined position.Then fix it on the floor or wall with expansion screws.Make sure the foundation is stable.
2		Make sure the welded assembly wrapped sealing tape is reliably linked to the eyewash hand-push valve.
3		Hexagon socket head screws through the plate to fix the welded assembly, and the eyewash basin is screwed to the welded assembly by means of an eyewash elbow.

4		Please make sure that the installation distance from the floor is about 838~1143mm

Commissioning and inspection

- Water test: open the water source valve, check whether the eyewash nozzle can spray water normally. Observe the water flow and pressure, the water flow should be moderate, the pressure is generally required to stabilise in the appropriate range, to ensure that the eyes can be effectively flushed without causing harm to the eyes.
- Check the sealing: carefully check the entire welding assembly of the various connection parts of the water leakage phenomenon, such as water leakage, turn off the water source, the leakage part of the sealing process again.

ACCESSORIES LIST

1、Eyewash labels*1
2、User Manual *1
3、Fixed Station*1
4、Welded assembly *1
5、Hand push valve*1
6、Eyewash Bowl*1
7、Eyewash Spray Nozzle*1
8、Expansion screws*2
9、PTFE Tape*1

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LAVAGE OCULAIRE D'URGENCE

MODÈLE : YX-BJ-A

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

EMERGENCY EYE WASH

MODÈLE : YX-BJ-A



Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

INSTRUCTIONS

S'appliquant au sauvetage en cas d'accident et au rinçage rapide des substances dangereuses sur le corps humain, le dispositif de lavage oculaire d'urgence réalise un traitement d'urgence en pulvérisant rapidement beaucoup d'eau, puis en soulageant blessure, ce qui est également une méthode de décontamination économique et réalisable. L'utilisateur doit lire ce manuel avant d'utiliser le produit.

1. Paramètres techniques

a.Débit d'eau du dispositif de lavage oculaire : 9-16 L/min

2. Environnement applicable

a.Lieu avec éclaboussures de substances dangereuses , telles que des équipements chimiques, des équipements dangereux et des liquides et solides dangereux.

b. Environnement pollué

c.Lieu où des brûlures peuvent se produire

d.Faites attention à l’antigel des canalisations dans les régions froides .

3.Conditions d'installation

a. La position de travail doit être située dans au moins trois directions avec un rayon de sauvetage efficace de 10 ou 5 m. La position doit être signalée par un panneau visible et aucun obstacle ne doit être présent. dans les environs , afin de faire fonctionner le produit rapidement.
b.Installé dans un endroit proche d' un endroit dangereux.
c.Il ne doit pas y avoir d'interrupteur électrique dans un rayon de 1,5 m de portée du dispositif de lavage oculaire composite, afin d'éviter un court-circuit électrique.
d. La source d'eau du dispositif de lavage oculaire doit être de l'eau du robinet propre ou de l'eau filtrée avec un filtre approprié.
e.Il est nécessaire de respecter les spécifications du produit lors du raccordement du diamètre de la canalisation, 1/2" et 3/4" de taille d'entrée/sortie d'eau, afin de garantir le fonctionnement normal de l'équipement.
f.Les buses de pulvérisation peuvent ajuster le débit en fonction de vos besoins

4. Exigences d'installation :
a. L'installation doit être conforme au schéma d'installation (schéma d'accompagnement) et la pièce de raccordement du tuyau doit être enroulée autour du robinet d'étanchéité.
b. Pour le dispositif de lavage des yeux avec pédale, il est nécessaire de s'assurer que la hauteur du bord avant de la pédale au-dessus du sol ne dépasse pas 90 mm.

5. Introduction au fonctionnement
a. L'eau de nettoyage jaillit automatiquement de la buse de douche oculaire après avoir appuyé doucement sur la valve à pression manuelle avant de laver les yeux. Après avoir lavé les yeux, il est nécessaire de réinitialiser la valve à pression manuelle et le couvercle anti-poussière.
b. Lavage d'autres parties du corps : l'eau jaillit automatiquement de la buse de douche après avoir tiré la tige de traction de la valve vers le bas avec les mains. Remettez la tige de traction vers le haut après utilisation.
c. Ce produit ne peut soulager temporairement les blessures corporelles

qu'en cas d'urgence, et
il est nécessaire de suivre les conseils du médecin pour la suite du traitement.

6. Entretien


a. Offrir une formation suffisante aux connaissances et une formation d'essai aux utilisateurs avant d'utiliser le produit.

b.Vérifiez régulièrement l'équipement (deux fois par semaine recommandé). En cas de blocage, recherchez la cause et traitez le problème dans les meilleurs délais.

PERFORMANCE PARAMETER

Modèle	YX-BJ-A
Types de lave-yeux	Fixation murale
Matériaux principaux	Acier inoxydable SUS304
Débit du lave-yeux	12L-18L/min
Débit de la douche	/
Taille d'entrée	NPT 1/2"
taille de sortie	NPT 3/4"




DIMENSIONS






INSTALLATION STEPS

Numéro de série	Illustration étape par étape	Déclaration textuelle

1		Percez 2 trous de 12 mm à la position prédéterminée. Fixez-le ensuite au sol ou au mur avec des vis d'expansion. Assurez-vous que la fondation est stable.
2		Assurez-vous que l'assemblage soudé enveloppé de ruban d'étanchéité est solidement relié à la vanne manuelle du lave-yeux.
3		Des vis à tête creuse hexagonale traversent la plaque pour fixer l'assemblage soudé, et le lave-yeux est vissé à l'assemblage soudé au moyen d'un coude de lave-yeux.

4		Veuillez vous assurer que la distance d'installation par rapport au sol est d'environ 838 à 1 143 mm.

Mise en service et inspection

- Test de l'eau : ouvrez la vanne de la source d'eau, vérifiez si la buse de lavage des yeux peut pulvériser de l'eau normalement. Observez le débit et la pression de l'eau, le débit de l'eau doit être modéré, la pression doit généralement se stabiliser dans la plage appropriée, pour garantir que les yeux peuvent être efficacement rincés sans causer de dommages aux yeux.
- Vérifiez l'étanchéité : vérifiez soigneusement l'ensemble de l'assemblage de soudage des différentes pièces de connexion du phénomène de fuite d'eau, comme une fuite d'eau, coupez la source d'eau, la partie fuite du processus d'étanchéité à nouveau.

ACCESSORIES LIST

1、Étiquettes pour douche oculaire*1
2. Manuel d'utilisation * 1
3、Station fixe*1
4、 Assemblage soudé * 1
5、Vanne à poussée manuelle*1
6、Bol pour le lavage des yeux*1
7、Buse de pulvérisation pour lavage des yeux*1
8、Vis d'expansion*2

9. Ruban PTFE* 1

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

NOTFALL-AUGENDUSCHE

MODELL:YX-BJ-A

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

EMERGENCY EYE WASH

MODELL:YX-BJ-A



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt .

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

INSTRUCTIONS

Anwendung auf Unfallrettung und schnelle Spülung für gefährliche Stoffe auf dem menschlichen Körper, Notfall-Augendusche Gerät realisieren Notfallbehandlung durch Sprühen viel Wasser schnell und dann Linderung Verletzungen, was auch eine wirtschaftliche und praktikable Dekontaminationsmethode ist. Der Benutzer sollte dieses Handbuch lesen, bevor er das Produkt in Betrieb nimmt.

1.Technische Parameter

a.Wasserdurchfluss der Augendusche: 9-16 l/min

2.Anwendbare Umgebung

a. Orte mit spritzenden Gefahrstoffen , wie etwa chemischen Geräten, gefährlichen Geräten und gefährlichen Flüssigkeiten und Feststoffen.
b. Verschmutzte Umwelt
c.Ort, an dem es zu Verbrennungen kommen kann
Regionen auf Frostschutzmittel für die Rohrleitungen .

3.Installationsbedingungen

a. Die Arbeitsposition sollte in mindestens drei Richtungen mit einem

Radius von 10 oder 5 m für eine effektive Rettung liegen. Die Position sollte mit einem sichtbaren Zeichen versehen sein und es sollten keine Barrieren vorhanden sein. in der Umgebung , um das Produkt schnell bedienen zu können.
b. An einem Ort in der Nähe eines Gefahrenbereichs installiert.
c. Im Umkreis von 1,5 m um die zusammengesetzte Augendusche dürfen sich keine elektrischen Schalter befinden, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
d. Die Wasserquelle der Augendusche sollte sauberes Leitungswasser oder mit einem geeigneten Filtermedium gefiltertes Wasser sein.
e. Beim Anschluss der Rohrleitungsdurchmesser müssen die Produktspezifikationen (1/2 Zoll und 3/4 Zoll Wassereinlass-/-auslassgröße) eingehalten werden, um den normalen Betrieb der Ausrüstung zu gewährleisten.
f.Sprühdüsen können die Durchflussrate entsprechend Ihren Anforderungen anpassen

4.Installationsanforderungen:
a. Die Installation muss gemäß dem Installationsdiagramm (beiliegendes Diagramm) erfolgen und das Rohrverbindungsteil muss um den Verschlusshahn gewickelt werden.
b. Bei Augenduschen mit Pedal muss sichergestellt werden, dass die Höhe der Vorderkante des Pedals über dem Boden nicht mehr als 90 mm beträgt.

5.Bedienungseinführung
a.Reinigungswasser spritzt automatisch aus der Augendusche, nachdem das Handdruckventil vor dem Waschen der Augen leicht gedrückt wurde. Nach dem Waschen der Augen müssen das Handdruckventil und die Staubschutzabdeckung zurückgesetzt werden.
b. Waschen anderer Körperteile: Wasser spritzt automatisch aus der Duschdüse, wenn Sie die Ventilstange mit den Händen nach unten ziehen. Nach dem Gebrauch die Stange wieder nach oben drehen.
c.Dieses Produkt kann Verletzungen des Körpers nur vorübergehend unter

Notfallbedingungen lindern, und
Zur weiteren Behandlung müssen die Anweisungen des Arztes befolgt werden.

6.Wartung


a. Bieten Sie den Benutzern vor der Verwendung des Produkts ausreichende Schulungen zum Thema Kenntnisse und zur Probebedienung an.

b. Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig (zweimal pro Woche empfohlen). Bei einer Blockierung ermitteln Sie die Ursache und beheben Sie das Problem umgehend.

PERFORMANCE PARAMETER

Modell	YX-BJ-A
Arten von Augenspülungen	Wandmontage
Hauptmaterialien	SUS304 Edelstahl
Augenspülung	12–18 l/min
Duschfluss	/
Einlassgröße	NPT 1/2"
Auslassgröße	NPT 3/4"




DIMENSIONS






INSTALLATION STEPS

Seriennummer	Schritt für Schritt Abbildung	Textuelle Aussage

1		Bohren Sie an der vorgesehenen Stelle 2 x 12 mm große Löcher. Befestigen Sie es dann mit Dehnschrauben am Boden oder an der Wand. Stellen Sie sicher, dass das Fundament stabil ist.
2		Stellen Sie sicher, dass die mit dem Schweißteil umwickelte Dichtungsbahn zuverlässig mit dem Handdruckventil der Augendusche verbunden ist.
3		Zur Befestigung der Schweißbaugruppe werden Innensechskantschrauben durch die Platte geführt und die Augenspülwanne mittels Augenspülwinkel an die Schweißbaugruppe geschraubt.

4		Bitte stellen Sie sicher, dass der Installationsabstand vom Boden etwa 838~1143mm beträgt

Inbetriebnahme und Inspektion

- Wassertest: Öffnen Sie das Ventil der Wasserquelle und prüfen Sie, ob die Augendusche normal Wasser sprühen kann. Beobachten Sie den Wasserfluss und den Druck. Der Wasserfluss sollte moderat sein. Der Druck muss sich im Allgemeinen im geeigneten Bereich stabilisieren, um sicherzustellen, dass die Augen effektiv gespült werden können, ohne dass sie geschädigt werden.
- Überprüfen Sie die Abdichtung: Überprüfen Sie sorgfältig die gesamte Schweißbaugruppe der verschiedenen Verbindungsteile auf Wasserleckagen. Stellen Sie beispielsweise sicher, dass Wasser austritt, schalten Sie die Wasserquelle ab und führen Sie den Abdichtungsvorgang für den undichten Teil erneut durch.

ACCESSORIES LIST

1 、 Augenspületiketten * 1
2. Benutzerhandbuch *1
3, Feststation * 1
4. Schweißmontage * 1
5, Handdruckventil * 1
6, Augenspülschale * 1
7 、 augendusche Spray Düse * 1

8, Dehnschrauben * 2
9, PTFE-Band * 1

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai, 200.000 CN.
Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LAVAGGIO OCULARE DI EMERGENZA

MODELLO:YX-BJ-A

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

EMERGENCY EYE WASH

MODELLO:YX-BJ-A



Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici

INSTRUCTIONS

Applicato al soccorso in caso di incidenti e al lavaggio rapido di sostanze pericolose sul corpo umano, il dispositivo lavaocchi di emergenza realizza un trattamento di emergenza spruzzando rapidamente molta acqua e quindi alleviando lesioni, che è anche un metodo di decontaminazione economico e fattibile. L'utente deve leggere questo Manuale prima di utilizzare il prodotto.

1.Parametri tecnici

a. Flusso d'acqua del dispositivo lavaocchi: 9-16 L/min

2. Ambiente applicabile

a.Luogo in cui si verificano spruzzi di sostanze pericolose , come apparecchiature chimiche, apparecchiature pericolose e liquidi e solidi pericolosi.

b.Ambiente inquinato

c.Luogo in cui potrebbe verificarsi un incendio

d.Prestare attenzione all'antigelo delle condotte nelle regioni fredde .

3.Condizioni di installazione

a. La posizione di lavoro deve essere in almeno tre direzioni con raggio di

azione di soccorso efficace per 10 o 5 m. La posizione deve essere fissata con segnaletica visibile e non deve essere presente alcuna barriera. nell'area circostante , in modo da azionare rapidamente il prodotto.
b. Installato in un luogo vicino a un luogo pericoloso.
c. Non devono essere presenti interruttori elettrici nel raggio di 1,5 m del dispositivo lavaocchi composito, per evitare cortocircuiti elettrici.
d. La fonte d'acqua del dispositivo lavaocchi deve essere acqua di rubinetto pulita o acqua filtrata con un mezzo filtrante idoneo.
e. È necessario seguire le specifiche del prodotto per quanto riguarda il diametro di collegamento della tubazione, le dimensioni di ingresso/uscita dell'acqua da 1/2" e 3/4", in modo da garantire il normale funzionamento dell'apparecchiatura.
f.Gli ugelli spruzzatori possono regolare la portata in base alle vostre esigenze

4. Requisiti di installazione:
a. L'installazione deve essere conforme allo schema di installazione (schema allegato) e la parte di collegamento del tubo deve essere attorcigliata attorno al rubinetto di tenuta.
b. Per i dispositivi lavaocchi con pedale, è necessario garantire che l'altezza del bordo anteriore del pedale dal suolo non sia superiore a 90 mm.

5. Introduzione operativa
a. L'acqua di pulizia uscirà automaticamente dall'ugello della doccia lavaocchi dopo aver premuto delicatamente la valvola a pressione manuale prima di lavare gli occhi. Dopo aver lavato gli occhi, è necessario reimpostare la valvola a pressione manuale e la copertura antipolvere.
b.Lavaggio di altre parti del corpo: l'acqua uscirà automaticamente dall'ugello della doccia dopo aver trascinato verso il basso con le mani la barra di trazione della valvola. Riposizionare la barra di trazione verso l'alto dopo l'uso.
c. Questo prodotto può alleviare temporaneamente le lesioni al corpo solo in circostanze di emergenza e

è necessario seguire le indicazioni del medico per ulteriori trattamenti.

6.Manutenzione


a. Offrire agli utenti una formazione adeguata sulle nozioni acquisite e una formazione pratica sul funzionamento prima di utilizzare il prodotto.

b. Controllare regolarmente l'attrezzatura (si consiglia due volte a settimana). In caso di blocco, indagare sulla causa e trattare il problema tempestivamente.

PERFORMANCE PARAMETER

Modello	YX-BJ-A
Tipi di collirio	Montaggio a parete
Materiali principali	Acciaio inossidabile SUS304
Flusso di lavaggio oculare	12L-18L/min
Flusso della doccia	/
Dimensioni di ingresso	Raccordo NPT 1/2"
dimensione della presa	Raccordo NPT 3/4"




DIMENSIONS






INSTALLATION STEPS

Numero di serie	Illustrazione passo dopo passo	Dichiarazione testuale

1		Praticare 2 fori da 12 mm nella posizione prestabilita. Quindi fissarlo al pavimento o alla parete con viti ad espansione. Assicurarsi che la base sia stabile.
2		Assicurarsi che il nastro sigillante avvolto nel gruppo saldato sia collegato in modo affidabile alla valvola manuale lavaocchi.
3		Viti a testa esagonale incassata attraverso la piastra per fissare il gruppo saldato, e il lavaocchi è avvitato al gruppo saldato per mezzo di un gomito lavaocchi.

4		Assicurarsi che la distanza di installazione dal pavimento sia di circa 838~1143 mm

Messa in servizio e ispezione

- Test dell'acqua: aprire la valvola della fonte d'acqua, controllare se l'ugello lavaocchi riesce a spruzzare acqua normalmente. Osservare il flusso e la pressione dell'acqua, il flusso dell'acqua deve essere moderato, la pressione è generalmente richiesta per stabilizzarsi nell'intervallo appropriato, per garantire che gli occhi possano essere lavati efficacemente senza causare danni agli occhi.
- Controllare la tenuta: controllare attentamente l'intero gruppo di saldatura delle varie parti di collegamento del fenomeno di perdita d'acqua, come perdite d'acqua, chiudere la fonte d'acqua, la parte di perdita del processo di tenuta nuovamente.

ACCESSORIES LIST

1、Etichette per lavaocchi*1
2、 Manuale dell'utente *1
3、Stazione fissa*1
4、 Assemblaggio saldato * 1
5、Valvola a pressione manuale*1
6、Bacinella lavaocchi*1
7、Ugello per lavaggio oculare*1
8、Viti di espansione*2

9、Nastro PTFE* 1

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LAVADO DE OJOS DE EMERGENCIA

MODELO: YX-BJ-A

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

EMERGENCY EYE WASH

MODELO: YX-BJ-A



Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con los residuos domésticos normales, sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclar dispositivos eléctricos y electrónicos.

INSTRUCTIONS

El dispositivo lavaojos de emergencia, que se utiliza para rescates en accidentes y lavado rápido de sustancias peligrosas en el cuerpo humano, realiza un tratamiento de emergencia rociando rápidamente mucha agua y luego aliviando lesiones, que también es un método de descontaminación económico y factible. El usuario debe leer este manual antes de utilizar el producto.

1. Parámetros técnicos

a. Caudal de agua del dispositivo lavaojos: 9-16 L/min

2. Entorno aplicable

a.Lugar donde puedan salpicarse sustancias peligrosas , como equipos químicos, equipos peligrosos y líquidos y sólidos peligrosos.

b.Ambiente contaminado

c. Lugar donde puede producirse una quema

d.Preste atención al anticongelante de las tuberías en regiones frías .

3. Condiciones de instalación

a. El puesto de trabajo debe estar en al menos tres direcciones con un radio de alcance de rescate efectivo de 10 o 5 m. El puesto debe estar

señalizado con un cartel visible y no debe haber barreras. en los alrededores , con el fin de operar el producto rápidamente.
b.Instalado en un lugar cercano a una zona peligrosa.
c. No debe haber un interruptor eléctrico dentro del radio de alcance de 1,5 m del dispositivo lavaojos compuesto, para evitar cortocircuitos eléctricos.
d.La fuente de agua del dispositivo lavaojos debe ser agua del grifo limpia o agua filtrada con un medio filtrante adecuado.
e.Se requiere seguir las especificaciones del producto en cuanto al diámetro de la conexión de la tubería, 1/2” y 3/4” de tamaño de entrada/salida de agua, a fin de garantizar el funcionamiento normal del equipo.
f.Las boquillas de pulverización pueden ajustar el caudal según sus necesidades.

4. Requisitos de instalación:
a. La instalación debe realizarse de acuerdo con el diagrama de instalación (diagrama adjunto) y la pieza de conexión de la tubería debe estar enrollada alrededor del grifo de sellado.
b. Para el dispositivo lavaojos con pedal, es necesario garantizar que la altura del borde delantero del pedal sobre el suelo no sea más de 90 mm.

5. Introducción al funcionamiento
a. El agua de limpieza saldrá automáticamente de la boquilla de la ducha lavaojos después de presionar suavemente la válvula manual antes de lavar los ojos. Después de lavar los ojos, es necesario restablecer la válvula manual y la cubierta antipolvo.
b. Lavado de otras partes del cuerpo: el agua saldrá automáticamente de la boquilla de la ducha después de tirar de la varilla de la válvula hacia abajo con las manos. Vuelva a colocar la varilla de tracción hacia arriba después de usarla.
c. Este producto sólo puede aliviar lesiones corporales temporalmente en circunstancias de emergencia y
Es necesario seguir las indicaciones del médico para el tratamiento posterior.

6. Mantenimiento


a.Ofrecer suficiente capacitación sobre conocimientos y capacitación de funcionamiento de prueba a los usuarios antes de utilizar el producto.

b. Revise el equipo periódicamente (se recomienda dos veces por semana). En caso de bloqueo, investigue la causa y solucione el problema a tiempo.

PERFORMANCE PARAMETER



Modelo	YX-BJ-A
Tipos de lavaojos	Montado en la pared
Materiales principales	Acero inoxidable SUS304
Flujo de lavaojos	12-18 litros por minuto
Flujo de ducha	/
Tamaño de entrada	Rosca NPT de 1/2"
tamaño de salida	Rosca NPT de 3/4"



DIMENSIONS





INSTALLATION STEPS

Número de serie	Ilustración paso a paso	Declaración textual
1		Perfore 2 orificios de 12 mm en la posición predeterminada. Luego, fíjelo en el piso o la pared con tornillos de expansión. Asegúrese de que la base sea estable.
2		Asegúrese de que la cinta de sellado envuelta del conjunto soldado esté conectada de forma confiable a la válvula de empuje manual del lavaojos.

3		Los tornillos de cabeza hueca hexagonal atraviesan la placa para fijar el conjunto soldado, y el lavabo lavaojos se atornilla al conjunto soldado por medio de un codo lavaojos.
4		Asegúrese de que la distancia de instalación desde el suelo sea de aproximadamente 838 ~ 1143 mm.

Puesta en servicio e inspección

- Prueba de agua: abra la válvula de la fuente de agua, verifique si la boquilla lavaojos puede rociar agua normalmente. Observe el flujo de agua y la presión, el flujo de agua debe ser moderado, la presión generalmente se requiere para estabilizarse en el rango apropiado, para garantizar que los ojos se puedan enjuagar de manera efectiva sin causar daño a los ojos.
- Verifique el sellado: verifique cuidadosamente todo el conjunto de soldadura de las diversas partes de conexión del fenómeno de fuga de

agua, como fuga de agua, apague la fuente de agua, la parte de fuga del proceso de sellado nuevamente.

ACCESSORIES LIST

1. Etiquetas para lavaojos*1
2、 Manual del usuario *1
3、Estación fija*1
4、 Conjunto soldado * 1
5. Válvula de empuje manual * 1
6、Recipiente para lavado de ojos*1
7, boquilla rociadora para lavaojos*1
8. Tornillos de expansión*2
9, cinta de PTFE* 1

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shangai 200000 CN.
Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nueva Gales del Sur 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

AWARYJNY PŁYN DO PRZEMYWANIA OCZU

MODEL:YX-BJ-A

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

EMERGENCY EYE WASH

MODEL:YX-BJ-A



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Ten produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

INSTRUCTIONS

Stosowane w ratownictwie wypadkowym i szybkim płukaniu niebezpiecznych substancji na ciele człowieka, urządzenie do przemywania oczu w nagłych wypadkach umożliwia przeprowadzenie leczenia doraźnego poprzez szybkie spryskanie dużą ilością wody, a następnie złagodzenie objawów. obrażeń, co jest również ekonomiczną i wykonalną metodą dekontaminacji. Użytkownik powinien przeczytać tę instrukcję przed uruchomieniem produktu.

1. Parametry techniczne

a. Przepływ wody w urządzeniu do przemywania oczu: 9-16 l/min

2. Środowisko zastosowania

substancji niebezpiecznych , takich jak sprzęt chemiczny, niebezpieczny sprzęt oraz niebezpieczne ciecze i ciała stałe.

b. Zanieczyszczone środowisko

c.Miejsce, w którym może dojść do pożaru

d. Należy zwrócić uwagę na właściwości przeciwzamarzaniowe rurociągów w regionach zimnych .

3. Warunki instalacji

a. Stanowisko pracy powinno być w co najmniej trzech kierunkach z promieniem zasięgu skutecznej akcji ratunkowej wynoszącym 10 lub 5 m. Stanowisko powinno być oznaczone widocznym znakiem i nie powinno być żadnej bariery. w otoczeniu , tak aby móc szybko obsługiwać produkt.
b.Zainstalowany w miejscu znajdującym się w pobliżu miejsca niebezpiecznego.
c. W promieniu 1,5 m od urządzenia do przemywania oczu nie powinien znajdować się żaden wyłącznik elektryczny, aby uniknąć zwarcia elektrycznego.
d.Źródłem wody w urządzeniu do przemywania oczu powinna być czysta woda z kranu lub woda filtrowana przez odpowiedni filtr.
e. Należy przestrzegać specyfikacji produktu w zakresie podłączania rurociągów o średnicy 1/2” i 3/4” wlotu/wylotu wody, aby zapewnić normalną pracę sprzętu.
f. Dysze natryskowe mogą regulować natężenie przepływu zgodnie z Twoimi wymaganiami

4. Wymagania instalacyjne:

a. Montaż należy wykonać zgodnie ze schematem instalacyjnym (załączony schemat), a część łączącą rury należy owinąć wokół zaworu uszczelniającego.
b. W przypadku urządzenia do przemywania oczu z pedałem należy zapewnić, aby wysokość przedniej krawędzi pedału nad podłożem nie była większa niż 90 mm.

5. Wprowadzenie do obsługi

a. Woda czyszcząca będzie automatycznie tryskać z dyszy prysznica do przemywania oczu po delikatnym naciśnięciu zaworu ręcznego przed przemyciem oczu. Po przemyciu oczu należy ponownie ustawić zawór ręczny i osłonę przeciwpyłową.
b. Mycie innych części ciała: Woda będzie automatycznie tryskać z dyszy prysznica po pociągnięciu drążka zaworu w dół rękoma. Po użyciu ponownie ustaw drążek w górę.
c. Ten produkt może jedynie tymczasowo złagodzić obrażenia ciała w

nagłych przypadkach,
konieczne jest stosowanie się do zaleceń lekarza odnośnie dalszego leczenia.

6.Konserwacja


a. Zapewnij użytkownikom odpowiednie szkolenie teoretyczne i praktyczne, zanim zaczną używać produktu.

b.Sprawdzaj sprzęt regularnie (zalecane dwa razy w tygodniu). W przypadku jakichkolwiek blokad zbadaj przyczynę i rozwiąż problem w odpowiednim czasie.

PERFORMANCE PARAMETER

Model	YX-BJ-A
Rodzaje płynów do przemywania oczu	Naścienny
Główne materiały	Stal nierdzewna SUS304
Przepływ płynu do płukania oczu	12L-18L/min
Przepływ prysznica	/
Rozmiar wlotu	NPT 1/2"
rozmiar wylotu	NPT3/4"




DIMENSIONS






INSTALLATION STEPS

Numer seryjny	Ilustracja krok po kroku	Oświadczenie tekstowe

1		Wywierć dwa otwory o średnicy 12 mm w wyznaczonym miejscu. Następnie zamocuj element do podłogi lub ściany za pomocą wkrętów rozporowych. Upewnij się, że fundament jest stabilny.
2		Upewnij się, że zespół spawany owinięty taśmą uszczelniającą jest niezawodnie połączony z zaworem ręcznym do przemywania oczu.
3		Śruby z łbem sześciokątnym przechodzące przez płytę służą do mocowania zespołu spawanego, a miskę do przemywania oczu przykręca się do zespołu spawanego za pomocą kolanka do przemywania oczu.

4		Upewnij się, że odległość montażowa od podłogi wynosi około 838~1143 mm.

Uruchomienie i inspekcja

- Test wody: otwórz zawór źródła wody, sprawdź, czy dysza do przemywania oczu może normalnie rozpylać wodę. Obserwuj przepływ wody i ciśnienie, przepływ wody powinien być umiarkowany, ciśnienie jest zazwyczaj wymagane do ustabilizowania się w odpowiednim zakresie, aby zapewnić skuteczne przepłukiwanie oczu bez powodowania szkód dla oczu.
- Sprawdź uszczelnienie: dokładnie sprawdź cały zespół spawalniczy różnych części połączeniowych zjawiska wycieku wody, takiego jak wyciek wody, wyłącz źródło wody, ponownie część wycieku procesu uszczelniania.

ACCESSORIES LIST

1. Etykiety do płukania oczu*1
2、 Instrukcja obsługi *1
3、Stacja stacjonarna*1
4、 Montaż spawany * 1
5、Zawór ręczny*1
6、Miska do przemywania oczu*1
7、Dysza do przemywania oczu*1
8、Śruby rozprężne*2

9、Taśma PTFE* 1

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

NOODOOGSPOELING

MODEL:YX-BJ-A

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

EMERGENCY EYE WASH

MODEL:YX-BJ-A



Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn .

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

INSTRUCTIONS

Voor noodhulp bij ongevallen en snelle spoeling van gevaarlijke stoffen op het menselijk lichaam, realiseert het noodspoelapparaat voor de ogen een noodbehandeling door snel veel water te spuiten en vervolgens de pijn te verlichten. letsel, wat ook een economische en haalbare decontaminatiemethode is. De gebruiker moet deze handleiding lezen voordat hij het product bedient.

1. Technische parameters

a. Waterstroom van oogspoelapparaat: 9-16 L/min

2. Toepasselijke omgeving

a. Plaatsen met spattende gevaarlijke stoffen , zoals chemische apparatuur, gevaarlijke apparatuur en gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen.

b.Vervuilde omgeving

c.Plaats waar verbranding kan optreden

d.Let op het voorkomen van vorst in pijpleidingen in koude gebieden .

3.Installatievoorwaarden

a. De werkpositie moet in ten minste drie richtingen zijn met een straal van

effectieve redding van 10 of 5 m. De positie moet worden gemarkeerd met een zichtbaar bord en er mag geen barrière zijn in de omgeving , zodat het product snel kan worden bediend.
b.Geïnstalleerd op een plaats in de buurt van een gevaarlijke plaats.
c.Er mag zich binnen een straal van 1,5 m van het samengestelde oogspoelapparaat geen elektrische schakelaar bevinden, om elektrische kortsluiting te voorkomen.
d. De waterbron van het oogspoelapparaat moet schoon kraanwater zijn of water dat gefilterd is met een geschikt filtermedium.
e. Het is vereist om de productspecificaties te volgen bij de aansluiting van de pijpleidingdiameter, 1/2” en 3/4” van de waterinlaat/-uitlaatmaat, om een normale werking van de apparatuur te garanderen.
f.Sproeikoppen kunnen de stroomsnelheid aanpassen aan uw vereisten

4. Installatievereisten:
a. De installatie moet plaatsvinden volgens het installatieschema (bijgevoegd schema) en het buisaansluitstuk moet rond de afsluitkraan worden gewikkeld.
b. Bij oogspoelapparatuur met pedaal moet ervoor worden gezorgd dat de hoogte van de voorkant van het pedaal boven de grond niet meer dan 90 mm bedraagt.

5. Bedieningsintroductie
a.Reinigingswater spuit automatisch uit de oogdouchekop nadat u de handdrukklep voorzichtig hebt ingedrukt voordat u uw ogen wast. Na het wassen van uw ogen is het nodig om de handdrukklep en de stofdichte afdekking opnieuw in te stellen.
b.Andere lichaamsdelen wassen: Water spuit automatisch uit de douchekop nadat u de trekstang van de klep met uw handen naar beneden hebt getrokken. Zet de trekstang na gebruik weer terug naar boven.
c.Dit product kan letsel aan het lichaam alleen tijdelijk verlichten in noodsituaties, en
Voor verdere behandeling is het noodzakelijk dat u het advies van uw arts opvolgt.

6. Onderhoud


a. Bied gebruikers voldoende kennistraining en proefbedieningstraining aan voordat ze het product gebruiken.

b. Controleer de apparatuur regelmatig (aanbevolen wordt twee keer per week). Onderzoek in geval van blokkering de reden en behandel het probleem tijdig.

PERFORMANCE PARAMETER



Model	YX-BJ-A
Soorten oogspoelingen	Wandmontage
Hoofdmaterialen	SUS304 roestvrij staal
Oogspoelstroom	12L-18L/min
Douchestroom	/
Inlaatmaat	NPT 1/2"
uitlaat maat	NPT 3/4"



DIMENSIONS





INSTALLATION STEPS

Serienummer	Stap voor stap illustratie	Tekstuele verklaring
1		Boor 2 gaten van 12 mm op de vooraf bepaalde positie. Bevestig het vervolgens met expansieschroeven aan de vloer of muur. Zorg ervoor dat de fundering stabiel is.
2		Zorg ervoor dat de gelaste, met afdichtingstape omwikkelde assemblage stevig aan de handkraan van de oogspoelbak is bevestigd.

3		Met inbusschroeven wordt de gelaste constructie door de plaat gefixeerd. De oogspoelbak wordt met behulp van een oogspoelbocht aan de gelaste constructie vastgeschroefd.
4		Zorg ervoor dat de installatieafstand vanaf de vloer ongeveer 838~1143 mm bedraagt

Inbedrijfstelling en inspectie

- Watertest: open de waterbronklep, controleer of de oogspoelkop normaal water kan spuiten. Observeer de waterstroom en druk, de waterstroom moet matig zijn, de druk moet over het algemeen stabiliseren in het juiste bereik, om ervoor te zorgen dat de ogen effectief kunnen worden gespoeld zonder schade aan de ogen te veroorzaken.
- Controleer de afdichting: controleer zorgvuldig de gehele lasconstructie van de verschillende verbindingsdelen op waterlekkage, zoals

waterlekkage, draai de waterbron dicht en controleer het lekgedeelte van het afdichtingsproces opnieuw.

ACCESSORIES LIST

1、Oogspoeletiketten*1
2、 Gebruikershandleiding *1
3、Vaste station*1
4、 Gelaste montage *1
5、Handdrukklep*1
6、Oogspoelbak*1
7、Oogspoelsproeikop*1
8、Expansieschroeven*2
9、PTFE-tape* 1

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Sjanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

AKUT ÖGONTVÄTT

MODELL: YX-BJ-A

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

EMERGENCY EYE WASH

MODELL: YX-BJ-A



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

INSTRUCTIONS

Ansöker till räddning av olyckor och snabb spolning av farliga ämnen på människokroppen, nödspolningsanordningen för ögonspolning realiserar akut behandling genom att spruta mycket vatten snabbt och sedan lindra skada, vilket också är en ekonomisk och genomförbar saneringsmetod. Användaren bör läsa denna bruksanvisning innan du använder produkten.

1. Tekniska parametrar

a. Vattenflöde i ögonspolningsanordningen: 9-16 L/min

2. Tillämplig miljö

a.Placera med stänk av farliga ämnen , såsom kemisk utrustning, farlig utrustning och farliga vätskor och fasta ämnen.

b. Förorenad miljö

c.Plats där bränning kan uppstå

d.Var uppmärksam på rörledningsfrostskydd i kalla regioner .

3. Installationsvillkor

a.Arbetspositionen bör vara i minst tre riktningar med en radie av effektiv räddning i 10 eller 5 m. Positionen ska fästas med synlig skylt och ingen barriär ska vara i det omgivande området för att kunna använda produkten snabbt.

b. Installerad på en plats nära en farlig plats.
c. Det bör inte finnas en elektrisk strömbrytare inom en radie på 1,5 m från den sammansatta ögonspolningsanordningen, för att undvika elektrisk kortslutning.
d. Vattenkällan för ögonspolningsanordningen bör vara rent kranvatten eller vatten filtrerat med lämpligt filtermedium.
e. Det är nödvändigt att följa produktspecifikationerna vid anslutning av rörledningsdiameter, 1/2” och 3/4” av vatteninlopps-/utloppsstorleken, för att säkerställa normal drift av utrustningen.
f.Spraymunstycken kan justera flödeshastigheten enligt dina krav

4. Installationskrav:
a. Installationen ska ske i enlighet med installationsschemat (medföljande diagram) och röranslutningsdelen ska tvinnas runt tätningskranen.
b. För ögonspolningsanordning med pedal måste höjden på pedalens framkant över marken inte vara mer än 90 mm.


5. Driftsintroduktion
a. Rengöringsvatten kommer automatiskt att spruta från ögonspolningsduschmunstycket efter att du trycker på hand-tryckventilen försiktigt innan du tvättar ögonen. Efter att ha tvättat ögonen är det nödvändigt att återställa handtryckventilen och det dammsäkra locket.
b.Tvätta andra delar av kroppen: Vatten sprutar automatiskt från duschmunstycket efter att ha dragit ventilens dragstång nedåt med händerna. Återställ dragstången uppåt efter användning.
c.Denna produkt kan endast lindra kroppsskador tillfälligt under nödsituationer, och
det är nödvändigt att följa läkarens anvisningar för vidare behandling.

6.Underhåll
a. Erbjud användarna tillräcklig kunskapsutbildning och provdriftsutbildning innan produkten används.
b.Kontrollera utrustningen regelbundet (två gånger i veckan rekommenderas). I händelse av blockering, undersök orsaken och behandla problemet i tid.

PERFORMANCE PARAMETER



Modell	YX-BJ-A
Typer av ögonsköljning	Väggmonterad
Huvudmaterial	SUS304 rostfritt stål
Ögonvattenflöde	12L-18L/min
Duschflöde	/
Inloppsstorlek	NPT 1/2"
utloppsstorlek	NPT 3/4"



DIMENSIONS





INSTALLATION STEPS

Serienummer	Steg för steg I illustration	Textuellt uttalande
1		Borra 2*12 mm hål på den förutbestämda positionen. Fäst den sedan på golvet eller väggen med expansionsskruvar. Se till att grunden är stabil.
2		Se till att den svetsade monteringslindade tätningstejpen är pålitligt kopplad till ögonspolningshandtryckventil en.

3		Sexkantshylsa skruvas genom plattan för att fixera den svetsade monteringen, och ögonspolningsbassängen skruvas fast i den svetsade enheten med hjälp av en ögonspolningsbåge.
4		Se till att installationsavståndet från golvet är cirka 838~1143 mm

Driftsättning och besiktning

- Vattentest: öppna vattenkällans ventil, kontrollera om ögonspolningsmunstycket kan spruta vatten normalt. Observera vattenflödet och trycket, vattenflödet bör vara måttligt, trycket krävs i allmänhet för att stabilisera sig inom lämpligt område, för att säkerställa att ögonen kan spolas effektivt utan att skada ögonen.
- Kontrollera tätningen: kontrollera noggrant hela svetsaggregatet av de olika anslutningsdelarna av vattenläckagefenomenet, såsom

vattenläckage, stäng av vattenkällan, läckagedelen av tätningsprocessen igen.

ACCESSORIES LIST

1、Etiketter för ögonvatten*1
2、 Användarmanual *1
3、Fast station*1
4、 Svetsad montering *1
5、Handtryckventil*1
6、Skål för ögonsköljj*1
7、Spraymunstycke för ögonsköljj*1
8、Expansionsskruvar*2
9、PTFE-tejp* 1

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200 000 CN.
Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support